

Osnova L pro poučení o místních podmínkách bezpečnosti práce v laboratoři

Obecné pokyny:

Školení provede vyučující na začátku semestru za účelem seznámení studentů s místními podmínkami bezpečnosti práce v konkrétní laboratoři. Jeho vyslechnutí **potvrdí studenti svým podpisem do formuláře o poučení**. Ten u sebe uschová osoba odpovědná za laboratoř.

Platnost školení se vztahuje k dané laboratoři. Pokud se v ní vyučuje několik předmětů, není ho nutné v nich znovu provádět.

Obsah poučení o místních bezpečnostních podmínkách:

- **Upozornit studenty, že podle nových norem budou po celou dobu studia pouze osoby seznámené. Pracovat pod napětím smějí pouze na zařízení malého napětí, tj. do 60 V stejnosměrných nebo 25 V střídavých. Zařízení do 1000 V smějí pouze obsluhovat, tj. zacházet s ovládacími prvky k tomu určenými. Pracovat na něm mohou jedině bez napětí, tj. zařízení musí být nejen vypnuté, ale má i vytažený síťový přívod.**
- **Upozornit studenty, že laboratoře se považují za prostory zkušební, ve kterých se osoby seznámené nesmí zdržovat bez dozoru učitele. Pokud v laboratoři není přítomný pedagog, je jim zakázáno vstupovat tam.** Dále v laboratořích platí zákaz jíst, pít a kouřit.
- Seznámit s umístěním bezpečnostních vypínačů, včetně demonstrace jejich funkce.
- Zdůraznit, že cesta k bezpečnostnímu vypínači musí být trvale volná; nelze ji zahradit, např. židlemi, taškami, kabáty apod.
- Seznámení s umístěním nejbližších hasicích přístrojů.
- Seznámení s umístěním telefonu a vyvěšené cedulky s důležitými čísly - vrátnice FEL, policie, záchranná služba a požárníci.
- Upozornit na možná nebezpečí hrozící v laboratoři a na zařízení vyžadující zvýšenou pozornost či neobvyklé zacházení.
- Seznámení umístěním řádu laboratoře (ten musí být viditelně vyvěšený).
- Upozornit, že při únavě a stresu je nutné pracovat se zvýšenou opatrností.
- Upozornit, že při obsluze elektrických zařízení musejí studenti zaujímat stabilní pozice; nelze se např. houpat na židli.

Výše uvedené body podle úvahy doplňte dalšími pokyny.